
Subject: Aw: Komische Erdung, zulässig?
Posted by [Matt](#) on Mon, 14 Jan 2013 20:36:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo

Sowie ich schon gedachtet, Brummschleife vermeiden, das beim Schutzklasse I (Schutz-Erdung).

VDE Zulässig....laut meine Secutest SII+ 0751S: durchgefallen, ist irgendwie logisch beim ihre Prüfverfahren.

Herzlich Danke für Info. Obwohl ich Elektroniker bin, habe mit VDE-Vorschrift fast nix zu tun, nur Schutzklasse , TN, TT IT NEtze gelernt, (und verlernt)

Grüss
Matt
